



DA- AZP- 380- 6/65/16

Tarnowskie Góry, 24.05.2016r.

WSZYSCY UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” GCR/15/ZP/2016

SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), informuje Wykonawców, iż w związku z odpowiedziami na liczne wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, a także z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w koncepcji architektonicznej i PF-U rozbudowy szpitala, treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia ulega modyfikacji.

Na skutek racjonalizacji koncepcji architektonicznej i PF-U rozbudowy SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach uchyla się dotychczasową treść Załącznika Nr 2 do SIWZ, który zostaje zastąpiony nową wersją tj. Załącznikiem nr 2A do SIWZ - zaktualizowaną koncepcją architektoniczną i programem funkcjonalno-użytkowym rozbudowy szpitala. Zamawiający, kierując się dyspozycją art. 12a ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

W konsekwencji powyższego ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:

1. Rozdział III pkt. 3 tiret czwarty otrzymuje brzmienie:
„- liczbę kondygnacji nadziemnych: 5 (pięć) tj. niski parter, parter, 1,2,3 piętro oraz poziom -1, który jest częściowo nieużytkowy.”
2. Rozdział III pkt. 4 lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu”
3. Rozdział III pkt. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) zaktualizowaną architektoniczną koncepcję rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno- użytkowym, zwanym dalej „PF-U” (Załącznik nr 2A do SIWZ)”
4. Rozdział III pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wszystkie dokumenty załączone do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i uzupełniająco. W przypadku rozbieżności pomiędzy architektoniczną koncepcją rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń, pierwszeństwo ma szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń. Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w projekcie wszystkich sprzętów i urządzeń wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń, nawet jeśli nie zostały one ujęte w architektonicznej koncepcji rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.”
5. Rozdział X pkt. 1.3.1 ppkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych:

42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1, tel.: 32 384 70 71, 32 285 30 71, tel./fax 32 285 41 23
e-mail: repty@repty.pl, www.repty.pl,



ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105025128



nr konta: PKO Bank Polski SA O/Bytom
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411
NIP: 645-00-09-346
REGON: 000291701



- a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- b) osoba posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)
- c) osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
- d) osoba, która zrealizowała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę co najmniej jeden projekt budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest działalność lecznicza obejmujący stanowiska intensywnej terapii oraz co najmniej jeden projekt z zakresu instalacji gazów medycznych.

Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje dwoma osobami o kwalifikacjach, jak poniżej:

3A. Projektant instalacji gazów medycznych:

- osoba, która zrealizowała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę co najmniej jeden projekt instalacji gazów medycznych w budynku szpitalnym, w którym wykonywana jest działalność lecznicza obejmująca stanowiska intensywnej terapii
 - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych
 - osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)
 - osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
- oraz

3B. Projektant instalacji sanitarnych:

- osoba, która zrealizowała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę co najmniej jeden projekt budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest działalność lecznicza obejmująca stanowiska intensywnej terapii
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych
- osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)
- osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego."

6. Rozdział XII pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną."

7. Rozdział XIII pkt. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Bank Śląski nr konta 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649 z dopiskiem „Wadium GCR/15/ZP/2016”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do godz. 10.00 dnia 15 czerwca 2016r."

8. Rozdział XV pkt. 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13. Ofertę wraz z załącznikami składa się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisana: „Oferta na Rozbudowę SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego GCR/15/ZP/2016”. Nie otwierać przed 15 czerwca 2016 r. godz. 11:00."

9. Rozdział XVI pkt. 2 i 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- „2. Termin składania ofert: **15 czerwca 2016r. do godz. 10:00**
3. Termin otwarcia ofert: **15 czerwca 2016r. o godz. 11:00.**"



Handwritten signature



10. Rozdział XXIV otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 2A – Zaktualizowany Program Funkcjonalno- Użytkowy (PF-U) i architektoniczna koncepcja rozbudowy Załącznik nr 18 – Kryteria Równoważności”
11. Załącznik nr 1A do SIWZ (Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków koniecznych do spełnienia dla wyposażenia) Część III. Tabela otrzymuje brzmienie:
„POZIOM „-1”
SZATNIE PERSONELU I WĘZŁÓW SANITARNYCH”
12. Załącznik nr 1A do SIWZ (Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków koniecznych do spełnienia dla wyposażenia) Część III. Tabela otrzymuje brzmienie:
„NISKI PARTER
SALE GIMNASTYCZNE, SALE KONFERENCYJNE, POMIESZCZENIA TECHNICZNE”
13. Załącznik nr 1A do SIWZ (Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków koniecznych do spełnienia dla wyposażenia) Część III. Tabela otrzymuje brzmienie:
„ PARTER „0”, 1, 2, 3 PIĘTRO
- ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY 43 ŁÓŻKA Z PEŁNYM ZAPLECZEM MEDYCZNYM – tj. PARTER, 2 PIĘTRO
- ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY 42 ŁÓŻKA Z PEŁNYM ZAPLECZEM MEDYCZNYM – tj. 1 PIĘTRO, 3 PIĘTRO
- NADZÓR KADRIOLOGICZNY 2 ŁÓŻKA – tj. 1 PIĘTRO, 3 PIĘTRO
- NADZÓR KADRIOLOGICZNY 3 ŁÓŻKA - tj. PARTER, 2 PIĘTRO
POWTARZALNE ZESPOŁY POMIESZCZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH W TYM:
- 19 POKOI 2 ŁÓŻKOWYCH Z WĘZŁEM SANITARNYM,
- 2 POKOJE 1 ŁÓŻKOWE Z WĘZŁEM SANITARNYM,
- POKÓJ LEKARZA (Z-CY , DYŻURNego) KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM,
- SEKRETARIAT,
- WĘZŁY SANITARNE DLA PERSONELU ORAZ OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH,
- KUCHENKA ODDZIAŁOWA,
- POKÓJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY,
- PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOSCIOWYCH,
- POKÓJ LEKARZY Z WĘZŁEM SANITARNYM,
- POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ,
- POKÓJ BIUROWY,
- POSTERUNEK PIELĘGNIAREK,
- POKÓJ PRZYGOTOWANIA LEKÓW,
- DYŻURKA PIELĘGNIAREK Z WĘZŁEM SANITARNYM,
- POKÓJ SOCJALNY PERSONELU,
- POKÓJ POBYTU DZIENNEGO,
- WC PERSONELU,
- POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE,
- BRUDOWNIK,
- MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ,
- ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW LEŻĄCYCH.”
14. Załącznik nr 11 do SIWZ (Wykaz osób) lp. 3 otrzymuje brzmienie (w pozostałym zakresie tabela zawarta w załączniku nr 11 do SIWZ pozostaje bez zmian):



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„REPTY”
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI
 im. gen. Jerzego Ziętka



3 3A	Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Uprawnienia: w specjalności: Nr uprawnień : z dnia: Przynależność do Izby: zaświadczenie z dnia : ważne do :	Opis inwestycji	
3B	Projektant instalacji gazów medycznych	Uprawnienia: w specjalności: Nr uprawnień : z dnia: Przynależność do Izby: zaświadczenie z dnia : ważne do :	Opis inwestycji	

15. Załącznik nr 16 do SIWZ (Ogólne Warunki Umowy) §1 ust 2, po fragmencie poniżej wyliczenia dodaje się zdanie trzecie i czwarte w brzmieniu:
 „Dokumenty wymienione wyżej należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy wskazanymi powyżej dokumentami, dokument wymieniony wyżej ma pierwszeństwo przed dokumentem wskazanym niżej. Przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy architektoniczną koncepcją rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń, pierwszeństwo ma szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń. Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w projekcie wszystkich sprzętów i urządzeń wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń, nawet jeśli nie zostały one ujęte w architektonicznej koncepcji rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.”
16. Załącznik nr 16 do SIWZ (Ogólne Warunki Umowy) §1 ust. 3 pkt. 2 lit. c) i d) otrzymuje brzmienie:
 „c) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
 d) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych do czasu ich zakończenia i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu”
17. Załącznik nr 16 do SIWZ (Ogólne Warunki Umowy) §1 ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie:
 „c) liczbę kondygnacji nadziemnych: 5 (pięć) tj. niski parter, parter, 1,2,3 piętro oraz poziom -1, który jest częściowo nieużytkowy.”
18. Załącznik nr 16 do SIWZ (Ogólne Warunki Umowy) §1 ust. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:
 „a) zaktualizowaną architektoniczną koncepcję rozbudowy szpitala wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, zwanym dalej „PF – U” (Załącznik nr 2A do SIWZ), o których mowa w ust. 4”
19. Załącznik nr 16 do SIWZ (Ogólne Warunki Umowy) §10 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
 „9. Termin zakończenia realizacji oznacza moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wynikającej z Umowy (w tym protokołem usunięcia wad wykrytych w trakcie



ISO 14001:2004
 ISO 9001:2008
 www.tuv.com
 ID 9105025128





odbioru końcowego) oraz obowiązujących przepisów prawa. Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec przesunięciu z powodu zmian będących następstwem wstrzymania prac przez Zamawiającego."

20. Załącznik nr 16 do SIWZ (Ogólne Warunki Umowy) §11 ust. 10 i 13 otrzymuje brzmienie:

„10. Faktury częściowe będą płatne do osiągnięcia 90% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Pozostałe 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto Zamawiający zapłaci Wykonawcy, na podstawie faktury końcowej, wystawionej po bezusterkowym odbiorze końcowym robót i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie."

„13. Za ostatni okres rozliczeniowy sporządza się Rozliczenie Ostateczne. Rozliczenie Ostateczne zostanie sporządzone przez Wykonawcę i przekazane Koordynatorowi inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Wysokość płatności należnej Wykonawcy w ramach Rozliczenia Ostatecznego stanowić będzie różnicę pomiędzy wynagrodzeniem całkowitym należnym Wykonawcy na podstawie ust. 1 oraz wszystkimi płatnościami częściowymi należnymi Wykonawcy na podstawie wszystkich sporządzonych Protokołów Zaawansowania z zastrzeżeniem, iż ostatnia część wynagrodzenia, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego zgodnie z ust. 1 płatna będzie na podstawie faktury wystawionej po Odbiorze końcowym i uzyskaniu ostatecznej decyzji o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający może skorygować wartość Prac określoną w Rozliczeniu Ostatecznym tak aby odpowiadała zasadom określonym w niniejszym ustępie."

21. W świetle powyższych zmian, modyfikacji ulegają również zapisy ogłoszenia o zamówieniu nr 2016/S 072-125370 w SEKCJI:

- II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

„3. (...) - liczbę kondygnacji nadziemnych: 5 (pięć) tj. niski parter, parter, 1,2,3 piętro oraz poziom -1, który jest częściowo nieużytkowy.

4. (...) f) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu,

5. a) zaktualizowaną architektoniczną koncepcję rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno- użytkowym, zwanym dalej „PF-U” (Załącznik nr 2A do SIWZ).

6. Wszystkie dokumenty załączone do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i uzupełniająco. W przypadku rozbieżności pomiędzy architektoniczną koncepcją rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń, pierwszeństwo ma szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń. Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w projekcie wszystkich sprzętów i urządzeń wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń, nawet jeśli nie zostały one ujęte w architektonicznej koncepcji rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno-użytkowym."

- II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

„f) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu,"

- II.3 Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

„Rozpoczęcie 15.7.2016. Zakończenie 15.11.2018"

- III.1.1) Wymagane wadium i gwarancje:

„4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Bank Śląski nr konta 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649 z dopiskiem „Wadium GCR/15/ZP/2016”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do godz.10.00 dnia 15 czerwca 2016r."



Main Free



- III.2.3) Kwalifikacje techniczne

„1.3.1 (...) 3. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

- a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- b) osoba posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)
- c) osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
- d) osoba, która zrealizowała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę co najmniej jeden projekt budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest działalność lecznicza obejmujący stanowiska intensywnej terapii oraz co najmniej jeden projekt z zakresu instalacji gazów medycznych.

Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje dwoma osobami o kwalifikacjach, jak poniżej:

3A. Projektant instalacji gazów medycznych:

- osoba, która zrealizowała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę co najmniej jeden projekt instalacji gazów medycznych w budynku szpitalnym, w którym wykonywana jest działalność lecznicza obejmująca stanowiska intensywnej terapii
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych
- osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)
- osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
oraz

3B Projektant instalacji sanitarnych:

- osoba, która zrealizowała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę co najmniej jeden projekt budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest działalność lecznicza obejmująca stanowiska intensywnej terapii
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych
- osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)
- osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego."

- IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.6.2016 – 10:00

- IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 15.6.2016 – 11:00

- VI.3) Informacje dodatkowe

„Zamawiający informuje, że dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia w dacie 15.7.2016, określony w pkt II.3) ogłoszenia, należy traktować jako termin prognozowany, w istocie za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia należy przyjąć dzień zawarcia umowy.”



ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105025128



Anna Szelc
nr konta: PKO Bank Polski SA O/Bytom
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411
NIP: 645-00-09-346
REGON: 000291701

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„REPTY”
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI
im. gen. Jerzego Ziętka



22. Mając na uwadze wprowadzone zmiany Zamawiający koryguje następujące odpowiedzi na zapytania udzielone pismem DA-AZP-380-6/57/2016 z dn. 16.05.2016 (6. Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ):

Pytanie nr 2.

Odpowiedź brzmi: Dźwig szpitalny
*Ilość dźwigów - 2 sztuki
*Ilość przystanków - jeden dźwig szpitalny - 6 , drugi dźwig szpitalny – 5 (...)
Dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych
*Ilość dźwigów - 1 sztuka
*Ilość przystanków - 6 (...)

Pytanie nr 3.

Odpowiedź brzmi: Wykończenie dachu zgodnie z PFU str. 41 (pokrycie dachów – membrany odbijające promieniowanie cieplne i UV, kolor biały).

Pytanie nr 9.

Odpowiedź brzmi: W ścianach wewnętrznych wzdłuż korytarza przewidziano miejsca na prowadzenie wentylacji grawitacyjnej i instalacji wewnętrznych. Ściany wewnętrzne zgodnie z PFU str. 37 pkt.3.3 - szkieletowe w systemie RIGIPS.

Pytanie nr 10.

Odpowiedź brzmi: Wykończenie materiałowe podano w PFU str. 38,39,40 pkt.3.3. Szczegółowe parametry powinien określić projektant na etapie projektu PB i PW.

Pytanie nr 13.

Odpowiedź brzmi: W PFU str. 38,39,40 pkt.3.3. podano sposób wykończenia pomieszczeń. Szczegółowe parametry materiałów wykończeniowych powinien określić projektant na etapie projektu PB i PW.

Pytanie nr 17.

Odpowiedź brzmi: Wytyczne do elewacji ujęto w PFU str.39 i str.40 (system fasadowy, elementy przezierne i nieprzezierne. Pasy podparapetowe wysunięte na zewnątrz elewacji o zróżnicowanym wysięgu, tworzące zacienienie elewacji w formie poziomej fali). Szczegółowe rozwiązania powinien określić projektant na etapie PB i PW.

Pytanie nr 43.

Odpowiedź brzmi: Wytyczne do elewacji ujęto w PFU str.39 i str.40 (system fasadowy, elementy przezierne i nieprzezierne itp).

Pytanie nr 45.

Odpowiedź brzmi: Zaznaczono na zaktualizowanym planie sytuacyjnym zakres prac.

Pytanie nr 46.

Odpowiedź brzmi: Zaznaczono na zaktualizowanym planie sytuacyjnym zakres prac.

Pytanie nr 70.

Odpowiedź brzmi: Zgodnie ze zaktualizowanym planem sytuacyjnym koncepcji zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego jak i zapisami koncepcji.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ wraz z załącznikami są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
w Tarnowskich Górach
DIREKTOR

42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1, tel.: 32 384 70 71, 32 285 30 71, tel./fax 32 285 41 23
e-mail: repty@repty.pl, www.repty.pl



ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105025128



nr konta: PKO Bank Polski SA O/Bytom
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411
NIP: 645-00-09-346
REGON: 000291701