


+ 0,15

A |



A |

LEGENDA:

- Przewód c.o. - zasilanie 80°C
- Przewód c.o. - powrót 60°C
- Przewód glikolowy - 2,5°C
- Przewód glikolowy - 8,2°C

<div>OTS-IP</div> <div>SP. Z O.O.</div> <div>PROJEKTY 30-133 KRAKÓW, ZINTEGROWANE UL. J. LEA 112</div>	OBIEKT SP ZOZ "REPTY" GCR Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1		SKALA 1:100	
	TYTUŁ PAWILON A – Remont inst. wentylacji dla kuchni		NUMER RYS. 9	
	RYSUNKU RZUT I PIĘTRA i DACHU – Podłączenie miedziów		DATA 04.2014	
FAZA	PW	NR ARCHIW.	212/4	DATA 04.2014
	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ	inż. Zbigniew Brus		instalacje	357/79
OPRACOWAŁ	mgr inż. Elżbieta Maj		instalacje	
SPRAWDZIŁ	inż. Stanisław Grochala		instalacje	GP/IV-8388/70/77