



Nr obwodu	Człon zasilający	SKR/OSMP	SKR/PP	SKR/REZ
Ilość elementów	1	3	1	-
Moc zainstalowana [kW]	1,0	-	0,5	-
Typ przewodu/kabla elektroenergetycznego	YAKY 20 5x35	2x(LgY 1x1,5)	YKY 20 3x4	-
Nazwa odbiornika energii elektrycznej/aparatu	Oświetlenie przystanku	Pylon podświetlony	Rezerwa
Lokalizacja		teren zewnętrzny	teren zewnętrzny	SKR

Oznaczenia literowe stosowane na schematach:

- 1Q... – wyłącznik mocy
- 2Q... – rozłącznik mocy
- 3Q... – wyłącznik główny, izolacyjny

- F... – podstawa bezpiecznikowa
- 1F... – rozłącznik bezpiecznikowy

- 2F... – wyłącznik nadprądowy
- 3F... – wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym
- 4F... – wyłącznik silnikowy
- FL... – wyłącznik różnicowoprądowy

- K... – stycznik instalacyjny
- KM... – przełącznik impulsowy
- KT... – przełącznik czasowy
- KP... – przełącznik pomocniczy

- TR... – transformator bezpieczeństwa
- 1T1... – prostownik
- T... – przekładnik prądowy

- 1P... – licznik energii elektrycznej
- 2P... – analizator sieci

- 1S... – zegar sterowniczy astronomiczny
- 2S... – tęcznik zmierzchowy
- 3S... – automaty schodowy
- 4S... – czujnik ruchu

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowy urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

INSTALACJA SILESIA			
SŁAWOMIR STASIK, JERZY WĘZIK			
42-600 TARNOWSKIE GÓRY, UL. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 81			
WWW.ICS - PROJEKT.PL E-MAIL: BIURO@ICS-PROJEKT.PL			
TEL./FAX. 03 2 380 23 34			
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „REPTY”			
GORŃOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI Im. gen. JERZEGO ZIĘTKA			
TEMAT: BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO			
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
ADRES INWESTYCJI: UL. ŚNIADECKIEGO 1, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY			
DZIAŁKI NR 162/1, 164/1, 154/1			
NAZWA RYS: Schemat ideowy zasilania SKR.			
ELEKTRYKA:		nr upr. 585/01	
Inż. Mariusz KOSIORZ			
FAZA:	PB	BRANŻA: IE	DATA: 03.2014
		SKALA: -	NR RYS: IE 2