



Proj. wyłącznik przeciwpożarowy prądu na zewnątrz budynku

Identyfikacja urządzenia	F27								
Identyfikacja złącza	-								
Opis	REZERWA								
Obwód - Moc	-								
Długość kabla	-								
Przewód - Przekrój	-								4x240mm2
Typ kabla	-								YAKY

PRONAD Rafał Dymiński Projekt, Nadzór Elektryczny ul. Podmiejska 20, 41-933 Bytom	Wymiana rozdzielni A3 w pawilonie A oraz wymiana agregatu prądotwórczego - schemat rozdzielni A3		Nr. umowy:	DN/060/59/2014	Opracował:	inż. Marcin Huras	
			Nr. rysunku:	E-3	Projektował:	mgr inż. Rafał Dymiński SLK/1308/PWOE/06	
		Data:	03.2014r.			Nr. akusza:	4 / 11