



# "REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DN-ZP-382-12/.6./23

Tarnowskie Góry, dnia 26 CZE. 2023

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa materiałów elektrycznych, oświetleniowych i teletechnicznych”, nr sprawy GCR/23/W/2023

„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. opisu przedmiotu zamówienia.

1. Dotyczy część nr 2 pozycja 17

Nie ma przewodu Dyp 3x1,5, czy Zamawiającemu chodziło o przewód ydyp?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dokonuje następującej modyfikacji załącznika nr 1 – Formularza asortymentowo-cenowego do ogłoszenia /zaproszenia w części nr 2 pozycję nr 17:**

**„Przewód ydyp 3x1,5mm<sup>2</sup> 750V”**

**Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do ogłoszenia/zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

2. Dotyczy część nr 2 pozycja 18

Nie ma przewodu Dyp 3x2,5, czy Zamawiającemu chodziło o przewód ydyp?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dokonuje następującej modyfikacji załącznika nr 1 – Formularza asortymentowo-cenowego do ogłoszenia /zaproszenia w części nr 2 pozycję nr 18:**

**„Przewód ydyp 3x25mm<sup>2</sup> 750V”**

**Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do ogłoszenia/zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

3. Dotyczy część nr 2 pozycja 17 – 27

Czy Zamawiający dopuszcza przewody producenta Telefonika?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza przewody producenta Telefonika.**

*Kierownik Zamawiającego  
Dyrektor Norbert Komar*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  
w Tarnowskich Górach  
**DYREKTOR**

*Norbert Komar*

„Repty” Górnośląskie  
Centrum Rehabilitacji  
im. gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1  
42-604 Tarnowskie Góry

repty@repty.pl  
www.repty.pl

tel 32 384 70 71  
tel. 32 285 30 71  
tel 32 39 01 414  
tel/fax 32 285 41 23



Województwo  
Śląskie