


6

17,48m2	wykładzina
---------	------------



GRZEJNIKI MONTOWAĆ 10cm OD LICA ŚCIANY I 10 cm OD PODŁOGI

<p>ul. Korczaka 34 42-600 Tarnowskie Góry tel. 502 350 768, tel /fax 032-768 19 16 email: biuro@ajw.pl www.ajw.pl</p>		<p>pracownia projektowa ajw</p>	
INWESTOR:	<p>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI Im. GEN. JERZEGO ZIĘTKA 42-604 TARNOWSKIE GÓRY</p>		FAZA
OBIEKT:	<p>BUDYNEK GCR W REPTACH</p>		PB
TEMAT:	<p>MODERNIZACJA GABINETÓW DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYCH</p>		BRANŻA
NAZWA RYS:	<p>INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GABINET ZABIEGOWY 9</p>		IS
PROJEKTANT:	<p>mgr inż. Jerzy WĘŻLIK upr. nr 452/02</p>		SKALA
PROJEKTANT:	<p>Weronika PRZYBYCIN</p>		1:50
SPRAWDZAJĄCY:	<p>mgr inż. Grzegorz WĘGRZYN 382/01</p>		NR RYS.
DATA	MARZEC 2007	PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM	ZLEC.: AZ/40/2007
			C0-9