



"REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DN-ZP-382-19/4/25

Tarnowskie Góry, dnia 11.12.2025r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania pn.: **Dostawa armatury sanitarnej**, nr sprawy **GCR/39/W/2025**

„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. dot. poz. 16 nie podano szerokości - czy można zaofertować zlewozmywak 2-kom. nakładany o wymiarach 80x60 z firmy Franke ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższy produkt.

2. dot.poz.17 nie podano szerokości - czy może być zlewozmywak 2-komorowy wpuszczany o wymiarach 80x50 z firmy Franke

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższy produkt.

3. dot. poz.18 nie podano szerokości - czy może być zlewozmywak jednokomorowy nakładany o wymiarach 80x50 z firmy Franke

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższy produkt.

4. Proszę o informacje czy jest możliwość zamiany producenta PP- SIGMA , na producenta PP USTM ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

„Repty” Górnośląskie
Centrum Rehabilitacji
im. Gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1
42-600 Tarnowskie Góry

repty@repty.pl
www.repty.pl

tel 32 384 70 71
tel. 32 285 30 71
tel 32 39 01 414
tel/fax 32 285 41 23



Województwo
Śląskie

5. Poz 193,194,195 rury zwykłe czy STABI ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że w pozycjach 193, 194, 195 wymaga zaferowania rur zwykłych oraz STABI.

6. Poz nr 164 REGULATOR BATERII (WKŁAD BATERII) 40 mm wysoki – czy zamawiający ma na myśli głowicę do baterii ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający potwierdza, że ma na myśli głowicę do baterii.

*Z poważaniem
Kierownik Zamawiającego
p.o. Dyrektor Agnieszka Barczyk*